

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ25.В.04766

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0019162

Общество с ограниченной ответственностью "ДорХан — Торговый Дом". Адрес: 143002, Московская область, Одинцовский район, с. Акулово, ул. Новая д. 120. ОГРН: 1027739654700. Телефон: +74959332400. Факс: +74954401031. E-mail: info@doorhan.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ДорХан — Торговый Дом". Адрес: 143002, Московская область, Одинцовский район, с. Акулово, ул. Новая д. 120. ОГРН: 1027739654700. Телефон: +74959332400. Факс: +74954401031. E-mail: info@doorhan.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС "ТПБ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Технологии пожарной безопасности". Адрес: 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499)4098725, E-mail: info@tpb-sert.ru. ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 31.07.2015 г. Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Двери стальные противопожарные дымогазонепроницаемые DoorHan, одностворчатые и двухстворчатые, глухие и с остеклением до 25% от площади проема в свету с порогом и без порога. ТУ 25.12.10-010-18897806-2017. Номенклатура согласно приложению (бланк 0015910). Код ОК 034-2014 (ОКПД2): 25.12.10. Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), ГОСТ Р 53307-2009, ГОСТ Р 53303-2009. Предел огнестойкости EIS60.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 446Р/234ИТР-17 от 26.10.2017, ТРПБ.RU.ИН20, Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ" от 04.09.2015; Схема сертификации: 5с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № СДС.ТП.СМ.08208-16 от 18.04.2016 по 18.04.2019, выдан органом по сертификации систем менеджмента качества ООО "РусПромГрупп", номер аттестата аккредитации СДС.ТП.ОС.001128-16.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 27.10.2017 по 26.10.2022



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Подписи и инициалы/фамилия:
О.О. Коваленко
С.А. Галайчук

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

C-RU.ПБ25.В.04766

(обязательная сертификация)

№ 0015910

Перечень однородной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

| код ОК 034-2014 (ОКПД) | Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|------------------------|---|--|
| код ТН ВЭД России | | |
| 25.12.10 | Двери стальные противопожарные дымогазонепроницаемые DoorNap одностворчатые глухие и с остеклением до 25 % от площади проема в свету (стекло противопожарное многослойное марки Pyrobel 21 толщиной 21,6 мм производства AGC Flat Glass Czech a.s.), с порогом и без порога. Габаритные размеры по высоте от 1600 мм до 2700 мм, по ширине от 650 мм до 1150 мм. | ТУ 25.12.10-010-18897806-2017 |
| 25.12.10 | Двери стальные противопожарные дымогазонепроницаемые DoorNap двухстворчатые глухие и с остеклением до 25 % от площади проема в свету (стекло противопожарное многослойное марки Pyrobel 21 толщиной 21,6 мм производства AGC Flat Glass Czech a.s.), с порогом и без порога. Габаритные размеры по высоте от 1600 мм до 2700 мм, по ширине от 1150 мм до 2000 мм. | ТУ 25.12.10-010-18897806-2017 |



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Signature]
ПОДПИСЬ

[Signature]
ПОДПИСЬ

О.О. Коваленко

ИННИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

С.А. Галайчук

ИННИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ